

**Fragen zum Verfahren**  
**Interessensbekundung für Gestattung BMA Stadtgemeinde Bremen**

**Anlage 1: Leistungsbeschreibung BMA Gestattungsvertrag**

Nr.	Auszug	Bieterfrage	Antwort
3	<b>5.5 Betrieb der Alarmübertragungsanlage</b> "5.5.1 Die für die Übertragungseinrichtung durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahmen müssen gem. den Vorgaben der VDE 0833 erfolgen (viermal jährlich mit Begehung vor Ort). ..."	Aufgrund aktueller Revisionsvorhaben der VDE 0833 bitten wir Sie zu prüfen, ob der Zusatz "viermal jährlich mit Begehung vor Ort" ergänzt/ersetzt werden kann durch den Passus "in der aktuell gültigen Fassung".	Die Anlage 1 des Open-House-Verfahrens Hansestadt Bremen kann nicht mehr geändert werden, da ein Interessent seine Unterlagen bereits abgegeben hat. Wir empfehlen, den GG zur gegebenen Zeit von der Änderung der VDE 0833 zu informieren.